# Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 626/2011

| | |
|---|---|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy | **Haier** |
| Identyfikator modelu | **AD125S2SM9FA(H)/1U125S2SN3FA-H** |
| Identyfikator(-y) modelu przeznaczonego do zastosowań wewnętrznych | **AD125S2SM9FA(H)** |
| Identyfikator modelu w przypadku urządzeń instalowanych na zewnątrz | **1U125S2SN3FA-H** |
| Poziomy mocy akustycznej wewnątrz (tryb chłodzenia) | **65 dB** |
| Poziomy mocy akustycznej wewnątrz (tryb ogrzewania) | **65 dB** |
| Poziomy mocy akustycznej na zewnątrz (tryb chłodzenia) | **72 dB** |
| Poziomy mocy akustycznej na zewnątrz (tryb ogrzewania) | **72 dB** |
| Nazwa czynnika chłodniczego | **R32** |
| GWP czynnika chłodniczego | **675,000** |
| Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 675,000. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 675,000 razy większy niż wpływ 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia – należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty. | |
| **Tryb chłodzenia** | |
| Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) | **6,2** |
| Klasa efektywności energetycznej | **A++** |
| Roczne zużycie energii elektrycznej | **Zużycie energii elektrycznej 710 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.** |
| Obciążenie obliczeniowe | **12,4 kW** |
| **Tryb ogrzewania** | |
| Wskaźnik sezonowej aktywności (SCOP) (sezon umiarkowany) | **4,1** |
| Klasa efektywności energetycznej (sezon umiarkowany) | **A+** |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (sezon umiarkowany) | **Zużycie energii elektrycznej 2 980 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.** |
| Wskaźnik sezonowej aktywności (SCOP) (sezon ciepły) | **4,8** |
| Wskaźnik sezonowej aktywności (SCOP) (sezon chłodny) | **-** |
| Klasa efektywności energetycznej (sezon ciepły) | **A++** |
| Klasa efektywności energetycznej (sezon chłodny) | **-** |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (sezon ciepły) | **1 441 kWh/r** |

| | |
|---|---|
| Roczne zużycie energii elektrycznej (sezon chłodny) | **- kWh/r** |
| Obciążenie obliczeniowe (sezon umiarkowany) | **8,3 kW** |
| Obciążenie obliczeniowe (sezon ciepły) | **5,3 kW** |
| Obciążenie obliczeniowe (sezon chłodny) | **- kW** |
| Deklarowana wydajność (sezon umiarkowany) | **13,6 kW** |
| Deklarowana wydajność (sezon ciepły) | **5,3 kW** |
| Deklarowana wydajność (sezon chłodny) | **- kW** |
| Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon umiarkowany) | **0,0 kW** |
| Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon ciepły) | **- kW** |
| Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon chłodny) | **- kW** |

**Numer rejestracyjny EPREL:** 2683402

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 01/04/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2683402

**Dostawca:** REFSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Importer)

**Strona internetowa:** https://refsystem.pl/

**Dział obsługi klientów:**

**Nazwa:** Refsystem

**Strona internetowa:** www.refsystem.pl

**E-mail:** biuro@refsystem.pl

**Telefon:** +48723737378

**Adres:**
Refsystem Sp. z o.o.
Ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz